

المقاول	وكالة التعمير و المشاريع	الاستشاري
شركة طرق الرياض للمقاولات	الإدارة العامة للتنفيذ و الإشراف إدارة تنفيذ الطرق	مكتب رمك للاستشارات الهندسية
☒ تقديم جديد	مشروع تلال الغروب	
☐ إعادة تقديم	استمارة طلب تسليم رقم	الاعمال المساحيه و الترابيه

اسم الحي: الأمير فواز
رقم المخطط: BLOCK11: رقم الشارع: PED-02
من محطة رقم 000+0: إلى محطة رقم 100+0: استلام الطبقة: TOP SUB-GRADE

أعمال أخرى: ☐
التاريخ: 22/08/2024
مهندس الموقع: ☐
المختبر: ☐
توقيع المهندس المشرف: ☐

ملاحظات: ☐
مراقبة: ☒
جاهز: ☒
غير جاهز: ☐
ملاحظات: ☐

نتيجة تدقيق المساحة: ☐
من المحطة: 0+00 إلى المحطة: 100+0
مرفقات: ☐
القطاع الطولي: ☐
القطاع العرضي: ☐
أخرى: ☐
متطابق: ☒
غير متطابق: ☐
ملاحظات: ☐

من محطة: ☐
إلى محطة: ☐
توقيع المساح: ☐
التاريخ: / /

نتيجة تدقيق المواد: ☐
تصنيف المواد: ☐
مرفق: ☐
غير مرفق: ☐
قيمة البركتور: ☐
الرطوبة المثلي: ☐

رقم الاختبار	رقم المحطة		نوعية المواد	نسبة الدك	نسبة الرطوبة	النتيجة	ملاحظات
	من محطة	إلى محطة					

النتيجة: ☐ ناجح ☐ راسب ☐ التوقيع: ☐ التاريخ: / /

ملاحظات: ☐
تعليمات المهندس الاستشاري: ☐
موافق: ☒
غير موافق: ☐
التوقيع: ☐

تم الاستلام: ☐ منسوب المقاول: ☐ التوقيع: ☐ التاريخ: / /

[illegible]

In-place Density and Water Content of Soil by EDG

Project	تنفيذ أعمال البنية التحتية	Report No.	PRO-240463.43
Client	شركة طرق الرياض للمقاولات	Testing Date	22/08/2024
Location	جدة - حي الأمير فواز - مخطط تلال الغروب	Sample By	Sumon
Test Apparatus	NL scientific	Ref.	ASTM D 7698

Layer	Top Sub Grade
Location	Block 11 Gardens Area No. 2 STA 0+000 to STA 0+100

FIELD TEST RESULTS						
TEST NO.	LOCATION	wet denisty	dry denisty	water content	compaction	percent req.
		kg/m3	kg/m3	%	%	%
1	0+035	2.332	2.190	6.5	99.9	
2	0+065	2.299	2.163	6.3	98.7	
3	0+090	2.299	2.161	6.4	98.6	

M.D.D =	2.191 kg/m3
O.M.C =	7.52 %

The lab is responsible of all information provided in this report, unless this information is given by the client.

* These results are for the tested materials and tested locations only.

The lab is not responsible of sampling, sample is tested as received.

The report will not be re issued until authorized by the lab management, Lab is not responsible about the sample after two weeks of the test reoport date.

Checked by
[Signature]



Approved by
[Signature]



